



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Областна администрация**  
**Хасково**

Областна администрация Хасково  
Към АСД-08-19-[22] / 03.04.2013  
Лица, участници в открыта  
процедура по ЗОП / Други  
<http://www.hs.government.bg>  
ПК: JRGCA120BB / ДН: 8994528

**ДО**

**ВСИЧКИ ЛИЦА**

**УЧАСТНИЦИ В ОКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП**

**С ПРЕДМЕТ: „Довършване изграждането на Тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан Андреево“**

## **РАЗЯСНЕНИЕ**

На основание чл. 29, ал. 1, изречение второ от Закона за обществените поръчки, относно постъпило писмено искане от участник за разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка Ви предоставям следните разяснения:

**Въпрос 1:** „Възложителят има ли изискване за форма и съдържание на линейния график?”

**Отговор 1:** Възложителят не е представил към настоящата документация за участие, отделен образец за линеен график, поради което няма и изискване за неговата форма. Предоставено е на участниците да изберат такава форма, която те считат за подходяща. По отношение на съдържанието на линейния график, Възложителят изиска същият да бъде **подробен** – реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството за изпълнението на СМР (**съгласно количествената сметка и по месеци**), който график да отразява взаимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения в оферта  **срок за изпълнение**, съгласно техническата спецификация, проектите и количествените сметки (от Указанията за участие страница 17).

**Въпрос 2:** „Допуска ли линейния график да бъде изгответен на специализиран софтуер?”

**Отговор 2:** Възложителят не поставя изискване при изготвянето на линейния график да бъде използван специализиран софтуер или не ползването на такъв. Доколкото линейния график ще се представя само на хартиен носител, Възложителят ще приеме само такъв линеен график, който има съдържанието, описано в документацията за участие.

**Въпрос 3:** „С какви документи се доказва опита в подобни обекти за специалистите от техническия екип?”

**Отговор 3:** Документите за доказване на опита в подобни обекти могат да бъдат заверени копия на референции от настоящи или предишни работодатели, възложители или други еквивалентни документи, по преценка на участника.

**Въпрос 4:** „Възложителят поставил ли е минимален срок за изпълнение?”

**Отговор 4:** Настоящата общественна поръчка е с критерий за оценяване „икономически най-изгодна оферта”, която включва показателите „**срок**” и „**цена**”. С оглед на казаното въпросът се явява некоректно зададен.

**Въпрос 5:** „При участие на обединение достатъчно ли е само един от партньорите да притежава регистрация в ЦПРС с обхват I група, I категория? Ако отговора с „да”, то тогава партньор в обединението притежаваш по-ниска категория може ли да изпълнява СМР на обекта или може да изпълнява само партньор в обединението, който притежава I група, I категория?”

**Отговор 5:** При участие на обединение е необходимо един от партньорите да притежава регистрация в ЦПРС, от която да е видно, че същият има компетентност за изпълнявана строежи първа категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т.1. б. „л” от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС - строежи от високото строителство и притежащата им инфраструктура. Ако партньор в обединението притежава по-ниска категория по ЗУТ, то същият може да изпълнява СМР, съобразно характера на обекта – строеж от високото строителство и притежащата инфраструктура.

**Въпрос 6:** „Изграждането на жилищна сграда ще се приеме ли от Възложителя за сходен с предмета на поръчката?”

**Отговор 6:** В документацията за участие Възложителят не поставя изисквания за предназначението на сградите /административни, обществени, жилищни или други/. Ще бъдат приемани за „сходни” с предмета на поръчката „изграждане на сгради от стомано-бетонови и/или сгради с метални конструкции и/или сгради със смесени конструкции”.

**Въпрос 7:** „Изграждането на обществена сграда ще се приеме ли от Възложителя за сходен с предмета на поръчката?”

**Отговор 7:** В документацията за участие Възложителят не поставя изисквания за предназначението на сградите /административни, обществени, жилищни или други/. Ще бъдат приемани за „сходни” с предмета на поръчката „изграждане на сгради от стомано-бетонови и/или сгради с метални конструкции и/или сгради със смесени конструкции”.

**Въпрос 8:** „Изграждане на логистичен център ще се приеме ли от Възложителя за сходен с предмета на поръчката?”

**Отговор 8:** В документацията за участие Възложителят не поставя изисквания за предназначението на сградите /административни, обществени, жилищни или други/. Ще бъдат приемани за „сходни” с предмета на поръчката „изграждане на сгради от стомано-бетонови и/или сгради с метални конструкции и/или сгради със смесени конструкции”.

**Въпрос 9:** „Ремонт и/или реконструкция на обществена сграда ще се приеме ли от Възложителя за сходен с предмета на поръчката?”

**Отговор 9:** В документацията за участие Възложителят не поставя изисквания за предназначението на сградите /административни, обществени, жилищни или други/. Ще бъдат приемани за „сходни” с предмета на поръчката „изграждане на сгради от стомано-бетонови и/или сгради с метални конструкции и/или сгради със смесени конструкции”. В този смисъл извършване на текущ ремонт няма да бъде прието като сходен с поръчката предмет.

**Въпрос 10:** „В образец 17 има таблица, която трябва да бъде попълнена от участника. Може ли да дадете указания в колона 1 „Обект” какво да бъде записано?”

**Отговор 10:** В Образец 17, в колона 1 „обект” следва да бъде записан – Тристранен контактен център, чието изграждане е предмет на обществената поръчка.

**Въпрос 11:** „За позиция 66 от част „Архитектурна” „Хидроизолация от два пласта воалит/втория с посипка” моля да ни укажете каква да бъда изолацията като кг/м2?”

**Отговор 11:** Теглото следва да бъде 7-8 кг/м2 – общо за двата пласта.

**Въпрос 12:** „За позиция 28 от част „Архитектурна” „Настилка от ламинат, вкл. подложка” моля да ни укажете каква да бъде дебелината на паркета и подложката, както и класа на самия паркет?”

**Отговор 12:** Паркетът следва да бъде с дебелина 7 mm, клас: 31AC3, с подложка – 3mm (за слабо натоварени обществени помещения).

**Въпрос 13:** „За позиция 19 от част „Архитектурна” „Демонтаж топлоизолация по покрив” моля да ни укажете каква е мерната единица м3 или м2?”

**Отговор 13:** Мерната единица е м2.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОИ настоящото разяснение става част от документацията, с предоставен пълен достъп интернет адрес: <http://hs.government.bg/bg/obyavj.html>.

С уважение,

**НИКОЛАЙ НАНЕВ**

Заместник областен управител на Област – Хасково  
/Заповед № ЧР-04-3/29.03.2013г./